



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

---

## СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 196 от 17 сентября 2018 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

**передвижная**

(стационарная, передвижная)

электролаборатория **АО "Газпром газораспределение Смоленск"**

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

214019, РФ, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10.

214032, РФ, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 101.

ИНН 6731011930

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до 1000 В**

### Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:
  - **Измерение сопротивления заземляющих устройств.**
  - **Измерение сопротивления изоляции электрооборудования.**
  - **Испытания на непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники уравнивания потенциалов (сопротивление металлической связи).**
  - **Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль".**
  - **Испытание и проверка устройств дифференциального тока.**

- Измерения сопротивления силовых, осветительных электропроводок, электрооборудования, электрических цепей.
- Измерение показателей качества электрической энергии в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей систем общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц.

Свидетельство выдано на основании требований "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, и акта комиссии № 51 от 17 сентября 2018 года, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 28.03.2018 № 163.

Срок действия свидетельства установлен до «17» сентября 2021 года.

Заместитель председателя комиссии



А.С. Ефременков

М.П.